



COMUNE DI VALLEDOLMO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
VIA SCIARRINO 70
Tel. 0921 544382 – Fax 0921543464
E.mail: giacchino.muscato@comune.valledolmo.it

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN FORMA DIRETTA DEL SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA, ROGRAMMATA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL MATTATOIO COMUNALE PER MESI DODICI (PROROGABILE PER ANNI TRE)..

Il Responsabile dell'UTC

RENDE NOTO

che in esecuzione alla Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area tecnica n. ~~578~~... del ~~10/12/2018~~ secondo le disposizioni dell'art. 36 - comma 2 - lettera A) del D.Lgs 50/2016, intende procedere all'individuazione di un soggetto esterno al quale affidare il servizio di direzione tecnica, manutenzione ordinaria, programmata dell' impianto di depurazione del mattatoio comunale per mesi dodici(prorogabile per anni tre) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento.

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, tramite il preventivo di spesa redatto secondo le indicazioni del modello allegato, le ditte in possesso dei requisiti di legge per i quali non ricorrono le cause ostative contemplate dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'affidamento del servizio senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.

Risorsa prevista per il servizio di cui all' avviso € 11.000,00 oneri comprensivi come previsto dal capitolato d'appalto che si allega alla presente.

I soggetti interessati all'affidamento del servizio dovranno far pervenire il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello allegato debitamente compilate e sottoscritte, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

La documentazione redatta in carta semplice inserita in busta chiusa dovrà riportare la seguente dicitura: "*Manifestazione di interesse per il servizio di direzione tecnica, manutenzione ordinaria, programmata dell' impianto di depurazione del mattatoio comunale per mesi dodici.- CONTIENE OFFERTA NON APRIRE e dovrà pervenire al Comune di Valledolmo, all'indirizzo: via Chiavetta 62 VALLEDOLMO tramite servizio postale, vettore privato o tramite pec: responsabile.utc@pec.comune.valledolmo.pa.it entro e non oltre il ~~21/12/2018~~ ~~12/12/18~~. Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.*

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.

Il servizio verrà affidato in forma diretta ai sensi dell'art.36 del DL 50/2016 e succ. al soggetto che presenterà il preventivo di spesa più vantaggioso per l'Amministrazione.

Il soggetto affidatario è tenuto all'espletamento del servizio in completa osservanza di quanto previsto nel preventivo di spesa nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La forma contrattuale è stabilità nella sottoscrizione del preventivo di spesa.

Il presente avviso verrà pubblicato presso l'albo pretorio on line e presso il sito web dell'Ente fino alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Il Responsabile del Procedimento è il sig. Vallone Rosolino;

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico ai numeri tel. 0921 544382 fax 0921 544300.

ALLEGATI

Allegato A : Capitolato speciale d'appalto per il servizio di direzione tecnica , manutenzione ordinaria, programmata dell' impianto di depurazione del mattatoio comunale per mesi dodici;

Allegato B : Dichiarazione sostitutiva di certificazione :

Allegato C : Preventivo di spesa per l'attuazione del servizio di direzione tecnica, manutenzione ordinaria, programmata dell' impianto di depurazione del mattatoio comunale per mesi dodici.

Valledolmo _____

IL RESP.LE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Gioacchino Muscato)



COMUNE DI VALLEDOLMO

Citta' Metropolitana di Palermo

Ufficio Tecnico

“CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AVVIAMENTO, LA SUPERVISIONE, LA DIREZIONE TECNICA, LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL MATTATOIO”.

LA SUPERVISIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SI ARTICOLA NEL SEGUENTE MODO:

Direzione tecnica, a mezzo di tecnico abilitato, sulle operazioni che il personale ausiliario qualificato addetto alla conduzione manuale dell'impianto, dovrà effettuare giornalmente. (Il tecnico avrà il controllo globale delle opere di depurazione e sarà responsabile delle attività di gestione rispondendo nei confronti del committente).

La ditta, si occuperà:

- dell'approvvigionamento delle materie prime necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto al fine del controllo degli effluenti finali secondo la normativa vigente in materia , quali olio lubrificante, calce idrata, polielettrolita ipoclorito di sodio e quant'altro occorresse per il funzionamento del ciclo di depurazione.
- dei prelievi di campioni con successive analisi per la conduzione ed il controllo delle varie fasi di trattamento e per il rispetto dei parametri analitici dell'effluente come previsti per legge.
- delle determinazioni analitiche ed indispensabili al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto (ph , ossigeno disciolto, controllo dei solidi sedimentabili presenti nelle vasche di ossidazione e susseguente regolazione delle portate di ricircolo etc.).
 - del collegamento con gli uffici ed i responsabili dell'amministrazione Comunale, consegnando tutte le documentazioni debitamente compilate e riguardanti il funzionamento dell'impianto, le analisi, la manutenzione.
 - dell'aggiornamento dei necessari registri presso l'impianto (registro di marcia, registro di carico e scarico rifiuti speciali, registro analisi) al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. (Delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1997, allegato 4 punto 3.2, D.P.R. 915/82, Legge 70/94 e successive modifiche ed integrazioni).
 - della predisposizione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) .
 - effettuare gli esami di laboratorio su due campioni (1 in entrata e 1 in uscita dall'impianto) prelevati con frequenza almeno mensile, al fine di accertare ed attestare ufficialmente che i parametri rilevati rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti dal D.Lvo 152/99 s.m.i., dal regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, nonché dalle disposizioni contenute nella L.R. n° 27/86 s.m.i. Le analisi, relative alla determinazione dei parametri utili a certificare che l'impianto scarica nei limiti previsti dalla legge, saranno eseguite secondo le metodologie scientifiche correnti.
 - di stilare un rapporto mensile sullo stato di funzionamento degli impianti ai fini ecologici e sul suo stato di conservazione corredato di certificati di laboratorio

La ditta a mezzo del tecnico è, altresì, impegnato a programmare - ove possibile - e comunque a segnalare tempestivamente in forma scritta al Comune la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria di emergenza e/o migliorie funzionali, corredate da apposito preventivo di spesa con l'utilizzazione dei prezzi riportati nel prezzario regionale vigente al momento, il cui costo sarà a carico del Comune. Sarà anche dovere interessarsi di quanto necessario per mantenere aggiornate le pratiche con gli Enti preposti al controllo.

L'importo complessivo a base d'asta oggetto del presente appalto ammonta a €. 11.000,00 oneri comprensivi.

L'appalto avrà la durata di mesi DODICI ed è esclusa la proroga tacita.

L'importo delle prestazioni comprese nell'appalto verrà pagato ogni due mesi a presentazione di fatture.

E' vietato, per qualsiasi motivo, subappaltare in tutto o in parte i lavori, sottopena della risoluzione del contratto e risarcimento di danni ed interessi.

L' Impresa entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto dovrà presentare al Comune una dettagliata distinta dei pezzi di ricambio che potrebbero essere necessari per interventi di manutenzione straordinaria.

La distinta dei pezzi di ricambio dovrà essere approvata dal Comune. I pezzi di ricambio verranno acquistati dal Comune e messi a disposizione dell'impresa.

Tutto l'occorrente per la manutenzione ordinaria è a carico dell'impresa.

Resta inteso che il costo dell'energia elettrica occorrente, acqua potabile così come il costo degli interventi straordinari eventualmente svolti dall'impresa sono a totale carico dell'Amministrazione.

Salvo i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C. C. :

- quando l'appaltatore rifiuta di eseguire il servizio ;
- quando nei casi di richiesta di intervento d'urgenza, l'appaltatore manca nell'intervento nel luogo indicato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia al codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Valledolmo li

LA DITTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Spett. le Comune di Valledolmo
Via Chiavetta , 62
90029 Valledolmo

OGGETTO : Servizio di direzione tecnica , manutenzione ordinaria, programmata dell'impianto di depurazione del mattatoio comunale per l'anno 2019.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

_ l _ sottoscritto _____ nato il _____
a _____ residente in _____
via _____ n. C.F. _____,
nella qualità _____
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46,47 del D.P.R 28.12.2000, n. ,445 e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art.
786 del predetto D.P.R.,

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti di origine animale al mattatoio del comune di Valledolmo ovvero di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per settore di attività adeguato al servizio in oggetto;
2. Che a proprio carico non ricorre alcuna delle cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico proprio e dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.
4. Di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
5. Di impegnarsi ad effettuare il servizio di cui all'oggetto nel completo rispetto del preventivo di spesa presentato ed in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Dichiarare altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell'Amministrazione, ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato.
7. Di accettare che tutte le comunicazioni inerenti l'affidamento vengano effettuate tramite pec/e-mail e, a tale scopo, indica i seguenti indirizzi:

pec: _____

e-mail: _____

Telefono: _____

Allega:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità, Copia del certificato C.C.I.A.A., Copia DURC in corso di validità

_____ li _____

La Ditta

In fine si ricorda che la presente dichiarazione sostitutiva non ha valore formale se non è accompagnata dalla fotocopia di un documento valido di identità.

MITTENTE

OGGETTO: Preventivo di spesa per il servizio di direzione tecnica, manutenzione ordinaria e programmata dell'impianto di depurazione del mattatoio comunale per mesi dodici.

N.	DESCRIZIONE
1.	assicurare il funzionamento del ciclo depurativo ;
2.	approvvigionamento delle materie prime necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto al fine del controllo degli effluenti finali secondo la normativa vigente in materia , quali olio lubrificante, calce idrata, polielettrolita ipoclorito di sodio e quant'altro occorresse per il funzionamento del ciclo di depurazione.
3.	manutenzione ordinaria delle apparecchiature e pulizia dell' impianto;
4.	Tenuta della documentazione (registro di marcia, registro di carico e scarico rifiuti speciali, registro analisi e predisposizione dichiarazione mud)
5.	determinazione analitiche ed indispensabili al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto (ph , ossigeno disciolto, controllo dei solidi sedimentabili presenti nelle vasche di ossidazione e susseguente regolazione delle portate di ricircolo etc.)
6.	analisi mensili di laboratorio in ingresso e in uscita dall'impianto come previsto dalla normativa vigente.

L'offerta economica rispetto all'importo posto a base d'asta di €. 11.000,00 oneri comprensivi ,
per il servizio di cui all'oggetto è di : _____ EURO,
(in lettere _____) con una percentuale del
_____ % (in lettere _____) di ribasso sull'importo
soggetto a ribasso posto a base d'asta.

_____ li _____

La Ditta
